

Dieses Dokument bestätigt, dass für den Antragsteller  
*This document confirms, that for applicant*

**mafi Naturholzböden GmbH**  
**Utzweihstraße 21+25**  
**5212 Schneegattern**  
**Österreich / Austria**

der Artikel **„mafi Eiche gebürstet oxidativ geölt“**  
*the article „mafi oak brushed oxidatively oiled“*

auf dessen rutschhemmende Eigenschaften gemäß DIN 51130 mit Prüfbericht Nr. VN726 123022.1, datiert 03.10.2016, geprüft wurde mit folgendem Ergebnis:  
*was tested regarding its anti-slip properties according to DIN 51130 with test report No. VN726 123022.1, dated 2016-10-03, with following results:*

Korrigierter mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: <i>Corrected average total acceptance angle:</i>	24,5 °
Verdrängungsraum: <i>Volume of displacement area:</i>	nicht geprüft <i>not tested</i>

**Klassifizierung**  
**Classification**

Bewertungsklasse der Rutschhemmung: <i>Classification class of anti-slip properties:</i>	<b>R 11</b>
Bewertungsklasse des Verdrängungsraumes: <i>Classification class of displacement area:</i>	--

  
.....  
Ing. Hannes Vittek

Wien, 18.11.2016  
Vienna, 2016-11-18